



**Структура условного обозначения на ввод кабельный
взрывозащищенный ВКВ.а при оформлении заказа:**

Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ. X. X. X - XX

Конструктивное исполнение:

а – для бронированных кабелей

Материал корпуса:

с – сталь

л – латунь

Тип резьбы для присоединения к электрооборудованию:

м – метрическая

т – трубная цилиндрическая

к – трубная коническая

Типоразмер:

1, 2, 3, 4, 4С

Пример обозначения при заказе:

Ввод кабельный взрывозащищенный ВКВ.а.л.т-3 ТУ 3449-622-20885897-2006